



Technical drawing of a cabinet with a door open, showing internal components and labels. The labels include:

- CZ**: Located at the top right, pointing to a component on the door.
- CPA**: Located in the center, pointing to a component on the door.
- F1**, **F2**, **F3**, **F4**, **F5**, **F6**, **F7**, **F8**: Labels for various internal components.
- FV**: Located on the left, pointing to a component.
- p-1**: Located in the center, pointing to a component.
- LzT**: Located at the bottom left, pointing to a component.
- LzW**: Located at the bottom right, pointing to a component.

proj. YKY 3x4mm²



Złącze
kablowo - pomiarowe
Enea



1. Jest to standardowe rozwiązanie stosowane dla wszystkich przystanków zasilanych z sieci ENEA Operator.
2. W zależności od ilości zasilanych urządzeń zwiększa się ilość odpływów (linia przerywana).
3. Rozprowadzenie przewodów (YKY 3x4- do wszystkich urządzeń) pokazano na planach.
4. Zaciski w listwach 4mm², ilość min. 2xL, 2xN, 2xPE w każdej listwie.
5. Wiaty można zasilać przelotowo.

Inwestor:	Gmina Miasto Szczecin pl. Armii Krajowej 1 70- 456 Szczecin		
Konsorcjum wykonawcze:	PROJEKT-INFRA Sp. z o.o. al. Niepodległości 138/6 02-554 Warszawa	ŻAK TOMASZ WPT PROJEKT ul. Marszałka Focha 1/13 32-500 Chrzanów	
Nazwa postępowania przetargowego:	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – ETAP II”		
Część oraz nazwa zadania:	Część 3. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (z przejazdem).		
Nazwa rysunku:	Schemat zasilania przystanków. ul. Brzozowskiego 1		
Stadium opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Branża:	ELEKTROENERGETYKA		
Projektant:	mgr inż. Tomasz Żak	MAP/0053/POOE/09 w specjalności elektrycznej	
Sprawdzający:	mgr inż. Wojciech Woszczyzna	MAP/0331/POOE/12 w specjalności elektrycznej	
Data:	Rys.nr :	Skala:	Egz:
06.2017	E.3.4	-	