



Szczecin, 11 maja 2017 r.

NE/NEU/666/TK/2017

PROJEKT- INFRA Sp. z o.o.  
al. Niepodległości 138/6  
02-554 Warszawa

Dotyczy: Uzgodnienie projektu w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – ETAP II”

Szanowni Państwo

w odpowiedzi na pismo nr PI/22/2017/01PB w sprawie uzgodnienia projektu branży sanitarnej dla zadania jak w tytule, pragniemy poinformować, że Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. uzgadnia przedłożony projekt branży sanitarnej pod następującymi warunkami:

1. W przypadku zbliżeń oraz skrzyżowań projektowanego uzbrojenia z istniejącą siecią ciepłowniczą należy zachować odpowiednie odległości w poziomie i w pionie, zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.
2. Na skrzyżowaniach z siecią ciepłowniczą projektowane uzbrojenie należy układać w rurach ochronnych, prostopadle do sieci ciepłowniczej.
3. W celu określenia rzeczywistej lokalizacji sieci ciepłowniczej należy wykonać wykopy kontrolne, w szczególności przed przystąpieniem do robót bezodkrywkowych.
4. Prace budowlane na skrzyżowaniu z przedmiotową siecią ciepłowniczą należy wykonywać ręcznie, zachowując szczególną ostrożność.
5. Na 5 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych należy powiadomić SEC.



Jako osobę do kontaktu wyznaczono p. Tomasza Kłodawskiego, nr tel. (91) 45 09 948, 693 929 331, adres e-mail: [tomasz.klodawski@sec.com.pl](mailto:tomasz.klodawski@sec.com.pl)

Załącznik:

Projekt branży sanitarnej – 1 szt.

Z poważaniem,

Katarzyna Koczergo

Kierownik Działu  
Planowania Inwestycji  
i Gospodarki Urządzeniami

Otrzymują:

1. Adresat
2. NEP
3. NEU a/a