

OZNACZENIA

płyty g-k DFH2 akustyczne o grubości 15mm
- klasa pochłaniania dźwięku A
- konstrukcja nośna z ocynkowanej stali, krzyżowa, jednopoziomowa z profili CD
- profil obwodowy z profili UD
- okładzina jednowarstwowa
- wieszak konstrukcji regulowany, co 1000 mm
- kątownik przyścienny, mocowany co 400 mm

PRZEBIEG INSTALACJI MECHANICZNEJ

Anemostat wywiewny stalowy z regulowanym przepływem fi 150

Anemostat wywiewny stalowy z regulowanym przepływem fi 150

PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE WG DOKUMENTACJI BRANŻOWEJ

A — Oprawa LED42S/840/ 30,5W; IP66

B — Oprawa LED37S/830/ 40,5W; IP20

Punkt świetlny z czujką PIR 360°
* nasufitowy; LED; IP44

Czujnik PIR 360°/6m – Pzał=1,5kW

REWIZJA (SUFITOWY DOSTĘPU 400x400 mm)

Instalować co 20 m na odcinkach kanałów, na których nie występują żadne kolizje (np. tłumik, klapa ppoż., przepustnica).
W przeciwnym wypadku klapa rewizyjna musi być montowana za i przed takim elementem.



BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY TOROWO-SIECIOWEJ PODLEGAJĄCY OPRACOWANIU

BUDYNKI ISTNIEJĄCE NA DZIAŁCE NR 1/15

PLAN SYTUACYJNY
1:500

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. m^2
1.6	Umywalnia	44,92 m^2
1.6/1	Natryski	53,79 m^2
	Ogółem	**98,71 m^2**

OZNACZENIA:

- ściany istniejące do zachowania
- ściany istniejące do wyburzenia
- ściany działowe projektowane
- granica opracowania

OPIS SYSTEMU

Sufit podwieszany
Uwagi dotyczące stosowania:

Dylatacje
Dylatacje konstrukcyjne budynku muszą zostać powtórzone w konstrukcji sufitu podwieszonego. W przypadku wymiarów konstrukcji sufitu większych niż. 15 m lub znacznie zwężających się powierzchniach sufitu (np.: z powodu uskoków w ścianach) należy wykonać szczeliny dylatacyjne. W miejscach styków płyt gipsowych z innymi elementami budowli, szczególnie ze słupami lub elementami znacznie obciążonymi termicznie np. wbudowanymi oprawami oświetleniowymi, należy wykonać dylatację, np.: szczelinę pozorną.

Izolacyjność akustyczna
– Należy unikać powstawania nieszczelności

Odporność ogniowa
– Przejścia kabli i przejścia rurowe należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
– ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE INSTALACJI UŻYTKOWYCH
Instalacje użytkowe (wentylacyjna, grzewcza, elektroenergetyczna, wod. kan.) zaprojektowane zostały wg projektów branżowych i spełniają wymogi przewidziane dla środowiska, w którym będą użytkowane.
Przewody wentylacyjne zaprojektowane zostały z materiałów niepalnych.
Budynek jest wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu usytuowany w pobliżu głównego wejścia lub złącza. Obok skrzynki gazowej jest zainstalowany kurek główny odcinający dopływ gazu.
Projektowany budynek jest wyposażony w instalację odgromową.

ARCHITEKTURA I INSTALACJE
arch. Justyna Bernat-Łagoda
ul.H. Pobożnego 10/13, 70-508 Szczecin
biuro@lagoda.pl tel. +48 603 777 337

PROJEKTANT (AUTOR PROJEKTU)
mgr inż. arch. JUSTYNA BERNAT-ŁAGODA
specjalność: architektoniczna
upr. proj. nr 14/ZPOIA/OKK/2012

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. arch. AGNIESZKA MAŁAGOCKA
specjalność: architektoniczna
upr. proj. nr 17/97

PROJEKTANT
mgr inż. DOROTA SUKIENNIK
specjalność: konstrukcyjno-budowlana
upr. proj. nr 8/Sz/99/2000

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. MIROSŁAW SYPEK
specjalność: konstrukcyjno-budowlana
upr. proj. nr 206/Sz/2002

TYTUŁ PROJEKTU
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWYM ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. KLONOWICA 5 WRAZ Z BUDOWĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ

ADRES INWESTYCJI
ul. Klonowica 5
71-241 Szczecin
dz. nr 1/15, obręb 2058

INWESTOR
TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE Sp. z o.o.
ul.Klonowica 5, 71–241 Szczecin

BRANŻA
ARCHITEKTURA
KONSTRUKCJA

TYTUŁ RYSUNKU	FAZA
RZUT SUFITU PODWIESZANEGO I PIĘTRO stan projektowany	Projekt wykonawczy

SKALA	DATA	NR RYS.
1:50	Luty 2018r.	10

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE projekt ten jest chroniony zgodnie z art. 1 i nast.ustawy o prawie autorskim z dnia 4 .II.1994r