



Beton B20,
Stal zbrojeniowa A-III (BSt500),
Stal strzemion A-0 (St0S),
Otulina 5cm,
Chudy beton gr. min. 10cm,
poziom posadowienia min. -0,80m,

- Uwagi:
- 1. Wszystkie fundamenty należy wykonać na warstwie chudego betonu B10, gr. min 10cm,
 - 2. Zbrojenie ław fundamentowych na długości należy łączyć na zakład min. 60cm. Połączenia te powinny być względem siebie przesunięte. Pręty kotwić w ławach poprzecznych na długości min 60cm.
 - 3. Wszystkie powierzchnie betonowe stykające się z gruntem należy izolować 2x emulsją asfaltową, do gr. min. 2mm.
 - 4. Fundamenty należy posadawiać na gruncie rodzimym, do obliczeń przyjęto założenie, że podłoże gruntowe budują piaski drobne, po wykonaniu wykopu w razie stwierdzenia gruntów o niższej nośności należy skontaktować się z projektantem.
 - 5. Dno wykopu podlega odbiorowi i wpisowi do dziennika budowy.
 - 6. Przy złączu kablowym należy do zbrojenia podłużnego ław przyspawać płaskownik FeZn 40x4 i wyprowadzić pod posadzkę.
 - 7. Zbrojenie podłużne ław 4 # 12 (BSt500) + strzemiona Ø 6 co 30cm (St0S).

GŁÓWNY PROJEKTANT		
	arch. Justyna Bernat-Łagoda ul. Henryka Pobożnego 10 lok. 13, 70-508 Szczecin justyna@lagoda.pl tel. +48 603 777 337	
PROJEKTOWAŁ		
mgr inż. DOROTA SUKIENNIK specjalność: konstrukcje budowlane upr. proj. nr 8/Sz/99/2000		
SPRAWDZIŁ		
mgr inż. MIROSŁAW SYPEK specjalność: konstrukcje budowlane upr. proj. nr 206/Sz/2002		
TYTUŁ PROJEKTU		
BUDOWA BUDYNKU SOCJALNO-KASOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W RAMACH ZADANIA "PRZEBUDOWA UL. SZAFERA OD AL. WOJSKA POLSKIEGO DO UL. SOSABOWSKIEGO"		
ADRES INWESTYCJI		
71-241 Szczecin, ul. Szafera dz. nr 1/20, obręb 2004		
INWESTOR		
GMINA MIASTO SZCZECIN pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin		
BRANŻA		FAZA
KONSTRUKCJA		PW
TYTUŁ RYSUNKU		
RZUT FUNDAMENTÓW		
SKALA	DATA	NR RYS.
1:50	MARZEC 2020r.	K-1
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE projekt ten jest chroniony zgodnie z art. 1 i nast. ustawy o prawie autorskim z dnia 4 II 1994r.		